



**POLSKI
ŁĄD**



*Postępowanie jest dofinansowane ze środków
Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych.*

**GMINA MIEJSKA
GÓROWO IŁAWECKIE**
Plac Ratuszowy 18
11-220 Górowo Iławeckie
pow. bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie
NIP 7431990293 • REGON 510743491

Górowo Iławeckie, dnia 24.03.2023r.

GGN.7013.10.2022

II. WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Przebudowa dróg Okrężnej, Poprzecznej, Krótkiej, Warmińskiej i Tamka w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodnokanalizacyjną”

Na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na przedmiotowe zadanie. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących dokumentów zamówienia:

I. Poniżej treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego:

1. W SWZ występuje zapis, że termin wykonania zamówienia wynosi 20 miesięcy od daty zawarcia umowy. Ile czasu przewidziane jest na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z ostatecznym uzyskaniem wszystkich opinii i uzgodnień?

Odpowiedź na pyt 1

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 20 miesięcy od daty zawarcia umowy, przy jednoczesnym zachowaniu terminów przejściowych, w tym terminu wykonania dokumentacji projektowej wraz z ostatecznym uzyskaniem wszystkich opinii i uzgodnień -- w terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

2. Zgodnie z Dz.U.2021.0.2454 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego §19 4) g) dokumentami niezbędnymi do zaprojektowania robót budowlanych na podstawie PFU jest posiadanie przez Zamawiającego porozumień, zgód lub pozwoleń oraz warunków technicznych dotyczących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych. Zamawiający zgodnie z SWZ i PFU przewiduje przebudowę ww. sieci zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci w związku z tym w celu ich zaprojektowania i późniejszego wykonania zwracamy się z prośbą o załączenie warunków technicznych zgodnie z ww. Rozporządzeniem.

Odpowiedź na pyt 2

W załączeniu:

- warunki techniczne dotyczące sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;
- warunki techniczne dotyczące odprowadzenia wód opadowych;

Pozostałe warunki zostaną załączone do niniejszego postępowania w terminie późniejszym.

3. Zgodnie z Dz.U.2021.0.2454 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego §19 pkt 4) b) w celu zaprojektowania robót na podstawie PFU niezbędne jest posiadanie wyników badań gruntowo-wodnych. Zwracamy się z prośbą o ich załączenie.

Odpowiedź na pyt 3

W załączeniu opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych

4. W szacunkowym przedmiarze robót widnieje pozycja „Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z brukowcowej pod sfrezowaną nawierzchnią bitumiczną gr. 15cm – jezdnia”. Brak w opisie pozycji wywozu materiału, zwracamy się z pytaniem czy w przypadku rozbiórki ww. materiału staje się on własnością Wykonawcy?

Odpowiedź na pyt 4

Materiał z rozbiórki nawierzchni brukowcowej pod sfrezowaną nawierzchnią bitumiczną gr. 15cm – „jezdnią” będzie stanowił własność Wykonawcy

5. W szacunkowym przedmiarze robót widnieje pozycja „Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z trylinki gr. 15cm – jezdnia”. Brak w opisie pozycji wywozu materiału, zwracamy się z pytaniem czy w przypadku rozbiórki ww. materiału staje się on własnością Wykonawcy?

Odpowiedź na pyt 5

Materiał z rozbiórki nawierzchni z trylinki gr. 15cm – „jezdnią” będzie stanowił własność Wykonawcy

6. Czy materiał pochodzący z rozbiórki nawierzchni brukowcowej można wykorzystać do budowy poszerzeń opisanej w przedmiarze jako nawierzchnia z kostki brukowcowej 15/17?

Odpowiedź na pyt 6

Materiału pochodzącego z rozbiórki nawierzchni brukowcowej nie można wykorzystać do budowy poszerzeń opisanej w przedmiarze jako nawierzchnia z kostki brukowcowej 15/17.

Ponadto należy przyjąć nową kostkę łupaną kamienną 9/11.

7. W szacunkowym przedmiarze występuje pozycja dotycząca wykonania chodnika z płyt kamiennych. Jakiej grubości i o jakich wymiarach płyty kamienne należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź na pyt 7

Do wyceny należy przyjąć płyty kamienne o wymiarach 50 x 50 x 6 oraz kostkę łupaną kamienną 9/11.

8. W PFU przewiduje się wykonanie warstwy odsączającej z geowłókniny separacyjnej. Zwracamy się z prośbą o określenie minimalnych parametrów geowłókniny jaką należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź na pyt 8

Do wyceny należy przyjąć geowłókninę o wytrzymałości na rozciąganie min. 29 kN/m wzdłuż i w poprzek pasma, wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny maks. 55 l/m²s

- II. We wszystkich miejscach SWZ (*składanie i otwarcie ofert*) datę 29.03.2023 r., zastępuje się datą 12.04.2023 r.
- III. We wszystkich miejscach SWZ (*termin związania ofertą*) datę 27.04.2023r. tj. przez okres 30 dni, zastępuje się datą 11.05.2023 r. tj. przez okres 30 dni.

IV. Załączniki:

- 1) warunki techniczne dotyczące sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;
- 2) warunki techniczne dotyczące odprowadzenia wód opadowych;
- 3) opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych

BURMISTRZ

Jacek Przemysław Kostka