

URZĄD MIEJSKI
W GÓROWIE IŁAWECKIM
11 – 220 Górowo Iławeckie

WARUNKI TECHNICZNE Nr 1./2023

**Dotyczące przebudowa dróg Okrężnej, Poprzecznej, Krótkiej, Warmińskiej i Tamka w
Górowie Iławeckim**

nieruchomości oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie jako działki nr 210,212,202,237/4,235. położonej w obrębie nr 2 miasta Górowo Iławeckie przy ulicy jak wyżej.

Na podstawie § 16 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 3, poz.60 z 2006 r.) „Ewix” Spółka z o.o. w Górowie Iławeckim informuje, że dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków dla nieruchomości oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie jako działki nr 224,237/5,220,233 położone w obrębie nr 2 miasta Górowo Iławeckie przy ulicy jak wyżej, na której projektowana jest przebudowa dróg.

I. TECHNICZNE WARUNKI :

1. Dotyczy sieci wodociągowej i przyłączy wody -na istniejącej sieci wodociągowej zaznaczona kolorem niebieskim na załączniku graficznym stanowiącym załącznik do niniejszych warunków zamontować **trzy kompletów zasów** na wodociągu głównym firmy AWK lub AKWA miejsce montażu zaznaczono na załączniku graficznym.
2. Wymienić wszystkie przyłącza wodociągowe do istniejących budynków 22 szt.
3. Sieć kanalizacji sanitarnej – wymienić wszystkie włazy wraz z **pokrywami 7 kompletów** łącznie na wszystkich wymienionych ulicach.


I. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO ORAZ KANALIZACYJNEGO.

Włączenie do sieci wodociągowej

1. Sposób włączenia: nawiertka wg oblicze skrzynka żeliwna trwałym oznakowaniem – tabliczka informacyjna o miejscu wbudowania.
2. Średnica przyłącza i materiał: rura PE wg obliczeń ułożona na głębokości 1,7m odpowiednio oznakowana taśmą ostrzegawczą - lokalizacyjną. Nie układać kabla energetycznego w jednym wykopie z przyłączem wodociągowym (minimalne przesunięcie w poziomie 1,0m).
4. Po wykonaniu przyłącza zgłosić do T.S.S.E. celem pobrania i zbadania próby wody pod względem bakteriologicznym.

II. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1. Budowa przyłączy wymaga sporządzenia dokumentacji technicznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2. Projekt techniczny przyłączy podlega uzgodnieniu z EWIX” Spółka z o.o. w Górowie Iławeckim pod względem technicznym, z czego 1 egzemplarz projektu pozostaje u dostawcy wody i odbiorcy ścieków.
3. Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty wydania.


PREZES ZARZĄDU
inż. Leszek Kębucki
(podpis)

Załączniki:

- 1) załącznik graficzny (mapa do celów projektowych)